

## 屋内貯蔵所（他用途部分を有するもの）点検表

| 点 検 項 目    |                 | 点 検 内 容                   | 点 検 方 法            | 点 検 結 果 | 措置年月日<br>及び措置内容 |
|------------|-----------------|---------------------------|--------------------|---------|-----------------|
| 建築物等       | 壁、柱、はり及び屋根      | 亀裂、損傷等の有無                 | 目視                 |         |                 |
|            | 他用途との区画         | 亀裂、損傷等の有無                 | 目視                 |         |                 |
|            | 防 火 戸           | 変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否         | 目視                 |         |                 |
|            | 床 面             | 滯油、滯水等の有無                 | 目視                 |         |                 |
|            |                 | 亀裂、損傷、くぼみ等の有無             | 目視                 |         |                 |
| 照 明 設 備    | 損傷の有無           | 目視                        |                    |         |                 |
| ためます及び排水溝  |                 | 亀裂、損傷等の有無                 | 目視                 |         |                 |
|            |                 | 滯油、滯水、土砂等の堆積の有無           | 目視                 |         |                 |
| 架 台 等      |                 | 変形、損傷の有無及び固定状況の適否         | 目視                 |         |                 |
|            |                 | 落下防止装置の適否                 | 目視                 |         |                 |
| 換気・排出設備等   |                 | 給排気ダクト等の変形、損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視                 |         |                 |
|            |                 | 引火防止網の損傷及び目づまりの有無         | 目視                 |         |                 |
|            |                 | 防火ダンパーの損傷の有無及び機能の適否       | 目視（機能の適否については手動確認） |         |                 |
|            |                 | ファンの作動状況の適否               | 作動確認               |         |                 |
|            |                 | 可燃性蒸気警報装置の作動状況            | 作動確認               |         |                 |
| 冷 房 装 置 等  |                 | 損傷の有無                     | 目視                 |         |                 |
|            |                 | 機能の適否                     | 作動確認               |         |                 |
| 電 気 設 備    |                 | 配線及び機器の損傷の有無              | 目視                 |         |                 |
|            |                 | 機能の適否                     | 作動確認               |         |                 |
| 避 雷 設 備    |                 | 突針部の損傷及び取付部のゆるみ等の有無       | 目視                 |         |                 |
|            |                 | 避雷導線の断線及び壁体等との接触の有無       | 目視                 |         |                 |
|            |                 | 接地抵抗値の適否                  | 接地抵抗計による測定         |         |                 |
| 標 識、 掲 示 板 |                 | 取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無    | 目視                 |         |                 |
| 消 火 設 備    | 消 火 器           | 位置、設置数、外観的機能の適否           | 目視                 |         |                 |
|            | 消火器以外の消火設備      | 消火設備点検表による。               |                    |         |                 |
| 警 報 設 備    | 自動火災報知設備        | 自動火災報知設備点検表による。           |                    |         |                 |
|            | 自動火災報知設備以外の警報設備 | 損傷の有無                     | 目視                 |         |                 |
|            |                 | 機能の適否                     | 作動確認               |         |                 |
| そ の 他      |                 |                           |                    |         |                 |