

水噴霧消火設備点検表

| 点 検 項 目 | | 点 検 内 容 | 点 検 方 法 | 点検結果 | 措置年月日及び措置内容 |
|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------|-------------|
| 水源 | 水 槽 等 | 漏水等の有無 | 目視 | | |
| | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | 水 量 ・ 水 状 | 水量（位）の適否 | 目視 | | |
| | | 障害となる浮遊物、沈殿物等の有無 | 目視 | | |
| | 給 水 装 置 | 腐食、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | |
| 呼水装置 | 呼 水 槽 | 漏水等の有無 | 目視 | | |
| | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | 水量、水状の適否 | 目視 | | |
| | バ ル ブ | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | 開閉状態及び機能の適否 | 手動確認 | | |
| | 自 動 給 水 装 置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | |
| | 減 水 警 報 装 置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | |
| | 内 燃 機 関 | 電 動 機 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | |
| 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | | | 目視又はハンマーテスト | | |
| 軸受部、回転部等の給油状況 | | | 目視 | | |
| 機能の適否 | | | 作動確認 | | |
| 異音、異常振動、異常発熱等の有無 | | | 作動確認 | | |
| 本 体 | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視又はハンマーテスト | | |
| | | 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視 | | |
| | | 異音、異常振動、異常発熱等の有無 | 作動確認 | | |

| | | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|----------|--|--|
| 加 圧 送 水 装 置 | | 機能の適否 | 作動確認 | | |
| | 燃 料 タ ン ク | 漏えいの有無 | 目視 | | |
| | | 腐食、変形等の有無 | 目視 | | |
| | | 量の適否 | 目視 | | |
| | | バルブの開閉状態及び機能の適否 | 手動確認 | | |
| | 潤 滑 油 | 著しい汚れ等の有無及び量の適否 | 目視 | | |
| | 蓄 電 池 | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | 電解液量の適否 | 目視 | | |
| | | 端子電圧の適否 | 電圧測定 | | |
| | 動 力 伝 達 装 置 | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | |
| | 起 動 装 置 | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | |
| | | 回転数の適否 | 回転計の指針確認 | | |
| | 冷 却 装 置 | 冷却水の漏水の有無及び水量、水状の適否 | 目視 | | |
| | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | |
| | 給 排 気 装 置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | 周囲に可燃物等の有無 | 目視 | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | |
| | ポ ン プ | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| 固定ボルト等のゆるみ及び脱落等の有無 | | 目視又はハンマーテスト | | | |
| 軸受部、回転部等の給油状況 | | 目視 | | | |
| 機能の適否 | | 作動確認 | | | |
| 著しい漏水の有無 | | 作動確認 | | | |
| 異音、異常振動、異常発熱等の有無 | | 作動確認 | | | |
| 流量及び圧力の適否 | | 目視 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------|----------------------------|------------|------------------|---------------|---------------|--------------|--|
| | | 連成計等の指示状況 | 作動確認 | | | | | | | |
| 起 | 動 | 装 | 置 | 操作部周囲の障害物の有無 | 目視 | | | | | |
| | | | | 標識の取付状況、損傷、汚損等の有無及び記載事項の適否 | 目視 | | | | | |
| | | | | 機能の適否 | 作動確認 | | | | | |
| 電 | 制 | 御 | 盤 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | | | |
| | | | | 操作管理上の支障の有無 | 目視 | | | | | |
| 動 | 電 | 源 | 電 | 圧 | 電圧の指示状況 | 目視 | | | | |
| | | | | | 電源灯の点灯状況 | 目視 | | | | |
| 機 | の | ス | イ | ツ | チ | 類 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | | | | | | 端子のゆるみ、脱落等の有無 | 目視 | | |
| | | | | | | | 開閉状態 | 目視 | | |
| | | | | | | | 機能の適否 | 作動確認 | | |
| 制 | ヒ | ュ | ー | ズ | 類 | 損傷、溶断等の有無 | 目視 | | | |
| | | | | | | 種類、容量の適否 | 目視 | | | |
| | | | | | | 予備品の有無 | 目視 | | | |
| 御 | 繼 | 電 | 器 | 端子のゆるみ、脱落等の有無 | 目視 | | | | | |
| | | | | 接点の焼損等の有無 | 目視 | | | | | |
| | | | | 機能の適否 | 作動確認 | | | | | |
| 装 | 結 | 線 | 接 | 続 | ゆるみ、脱落等の有無 | 目視 | | | | |
| | | | | | 被覆の損傷等の有無 | 目視 | | | | |
| 配 | 管 | ろ | 過 | 装 | 置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | | | | | ろ過網の破損、異物の堆積等の有無 | 目視（取り外して行う。） | | | |
| 等 | 配 | 管 | (可 | 撓 | 部 | を | 含む。) | 変形、損傷等の有無 | 目視 | |
| | | | | | | | | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 | |
| | | | | | | | | 漏えいの有無 | 目視（放射試験の際確認） | |
| | | | | | | | | ドレンピットの損傷等の有無 | 目視 | |

| | | | | | | |
|-------|------------------|---------------------|-------------------|-------------|--|--|
| 噴霧ヘッド | | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | | 取付け角度の適否 | 目視 | | |
| | | | 機能の適否 | 作動確認 | | |
| 予備動力源 | 自家発電設備（内燃機関を含む。） | 本体 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視又はハンマーテスト | | |
| | | | 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視 | | |
| | | | 異音、異常振動、異常発熱等の有無 | 作動確認 | | |
| | | | 絶縁抵抗値の適否 | 絶縁抵抗計による測定 | | |
| | | | 機能の適否 | 作動確認 | | |
| | 燃料タンク | 漏えいの有無 | 目視 | | | |
| | | 腐食、変形等の有無 | 目視 | | | |
| | | 量の適否 | 目視 | | | |
| | | バルブの開閉状態及び機能の適否 | 手動確認 | | | |
| | 潤滑油 | 著しい汚れ等の有無及び量の適否 | 目視 | | | |
| | 蓄電池 | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 電解液量の適否 | 目視 | | | |
| | | 端子電圧の適否 | 電圧測定 | | | |
| | 冷却装置 | 冷却水の漏水の有無及び水量、水状の適否 | 目視 | | | |
| | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | | |
| | 給排気装置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 周囲に可燃物等の有無 | 目視 | | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | | |
| | 蓄電池設備 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 端子ボルトのゆるみ等の有無 | 目視 | | | |

| | | | | | |
|-------|---------|--------------|------|--|--|
| | | 電解液量の適否 | 目視 | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | |
| | 起 動 装 置 | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | 操作部周囲の障害物の有無 | 目視 | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | |
| そ の 他 | | | | | |