

排ガス濃度監視盤 ダイオキシン類測定値

測定試料	試料採取施設名	試料採取日	測定値	自主規制基準値
排ガス	高効率原燃料回収施設 熱回収設備 煙突	平成29年9月27日	0.028ng-TEQ/m ³ N	0.05ng-TEQ/m ³ N

- (注1) ng(ナノグラム)とは、10億分の1グラムを表す
(注2) TEQとは、最も毒性の強いダイオキシンの毒性係数を1.0として算出される毒性等量
(注3) m³N(ノルマル立法メートル)とは、0℃、1気圧の状態に換算した気体の体積